

การตรวจเช็คถังดับเพลิง สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ





บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดักส์เอ็นเค้เซฟตี้ จำกัด

สำนักงาน : 144/4-5 ม.1 อ.มิตรภาพ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร : (044)222191-2 , (044)222255 มือถือ (081)266-8859 โทรสาร (044)222455

สรุปผลการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

เลขที่.....

ครั้งที่..... วันที่ 26.ม.ค. 66

ชื่อลูกค้า : สำนักรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีสาวนเทศ. ชื่อผู้ติดต่อ คุณสุวิทย์ 081-8791520 E-mail :-

ที่อยู่ : เลขที่ 744 อ.สุรนารวมณ์. ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-233069

ลำดับที่	รายการชนิดเครื่องดับเพลิง	จำนวน	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
			ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ตรวจไม่ได้	
1	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 5 ปอนด์					
2	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์	10	10	-	-	
3	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์					
4	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 20 ปอนด์					
5	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 50 ปอนด์					
6	เครื่องดับเพลิง NON-CFC ขนาด 5 ปอนด์					
7	เครื่องดับเพลิง NON-CFC ขนาด 10 ปอนด์	1	1	-	-	
8	เครื่องดับเพลิง NON-CFC ขนาด 15 ปอนด์					
9	เครื่องดับเพลิง HALON ขนาด 5 ปอนด์					
10	เครื่องดับเพลิง HALON ขนาด 10 ปอนด์					
11	เครื่องดับเพลิง HALON ขนาด 15 ปอนด์					
12	เครื่องดับเพลิง SOFTEX ขนาด 5 ปอนด์					
13	เครื่องดับเพลิง SOFTEX ขนาด 10 ปอนด์					
14	เครื่องดับเพลิง SOFTEX ขนาด 15 ปอนด์					
15	เครื่องดับเพลิง CO ₂ ขนาด 5 ปอนด์					
16	เครื่องดับเพลิง CO ₂ ขนาด 10 ปอนด์	30	30	-	-	
17	เครื่องดับเพลิง CO ₂ ขนาด 15 ปอนด์					
18	เครื่องดับเพลิง โฟม ขนาด 20 ปอนด์					
รวม เครื่องดับเพลิงทั้งหมด			41	ถึง	-	

เครื่องดับเพลิงที่ใช้งานได้	จำนวน 41 ถึง	เปลี่ยนมาตรวจเร่งด่วน	จำนวน - ถึง
เครื่องดับเพลิงที่ใช้งานไม่ได้	จำนวน - ถึง	เปลี่ยนสาเหตุดับเพลิง	จำนวน - ถึง
ไม่สามารถเข้าไปตรวจเช็คได้	จำนวน - ถึง	ไม่มีตั้ง ในจุดติดตั้งเดิม	จำนวน - ถึง

ลงชื่อ.....*กฤษณา*.....เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค

.....ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

(.....)

.....

ลงชื่อ.....ผู้จัดการฝ่ายตรวจเช็ค



NASA FIRE PROTECTIVE AND SAFETY CO., LTD



บริษัท นาน่าไฟร์โปรดักส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

สำนักงาน : 144/4-5 น.1 อ.มิตรภาพ อ.สุวรรณวีระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร : (044)222191-2 , 222255 มือถือ (081)266-8859 โทรสาร (044)222455

ใบรายงานจุดตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

เลขที่ _____

ครั้งที่ _____ แห่งที่ 1

ชื่อลูกค้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อผู้ติดต่อ คุณ อุไร 081-8791520 วันที่ 26 ม.ค. 66

ที่อยู่ เลขที่ 244 อ.สุวรรณราชต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044-233069

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งเครื่องดับเพลิง	หมายเลข ถัง	ชนิดเครื่อง ดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้	ใช้งานไม่ได้	
1	อาคาร 12 A	1	หน้าห้องปีศาจรณีสถาน		CO2	10	✓		13.44
2		2	ในห้องดูสถานการณ์วีซีดี		CO2	10	✓		13.15
	อาคาร 12 A ชั้น 3	1	หน้าห้อง Saudio		CO2	10	✓		12.77
		2	ในห้อง		CO2	10	✓		13.56
		3	ในชั้นง.ฝ่ายเทคโนโลยี12A301-1		CO2	10	✓		13.35
		4	ทางเข้าห้องสมุด		CO2	10	✓		13.48
		5	เสาข้างบันได		NON	10	✓		
		6	ด้านหลัง		CO2	10	✓		
	อาคาร 12 A ชั้น 6	1	ทางเข้าศูนย์วิจัยตัวเอง		CO2	10	✓		13.56
		2	หน้าห้องมัลติมีเดีย		CO2	10	✓		13.63
		3	หน้าห้องมินิเธียเตอร์		CO2	10	✓		13.4
3	อาคาร 12 B ชั้น 6	1	ในห้องหนังข้างประตู		CO2	10	✓		13.56
4		2	หน้าห้องมัลติมีเดีย		CO2	10	✓		13.63
5		3	หน้าห้องมินิเธียเตอร์		CO2	10	✓		13.4
6	อาคาร 12 B ชั้น 5	1	ในตู้ ทางขึ้นชั้น 6		เคมีแห้ง	10	✓		
7		2	ในห้องหนังข้างประตู		CO2	10	✓		13.33
8		3	หน้าห้องออกแบบและพัฒนาระบบ		CO2	10	✓		13.29
9		4	ข้างประตูทางออกฉุกเฉิน		CO2	10	✓		13.79
10	อาคาร 12 B ชั้น 4	1	ในตู้ ทางขึ้นชั้น 5		เคมีแห้ง	10	✓		
11		2	ในห้องหนังซ้าย		CO2	10	✓		13.45
12		3	ผนังหมวดหนังสือเก่า		CO2	10	✓		13.5
13	อาคาร 12 B ชั้น 3	1	ในตู้ บันทางขึ้นชั้น 4		เคมีแห้ง	10	✓		
14		2	ในห้องเสาต้นขวา		CO2	10	✓		13.48
15		3	หน้าบันไดกลาง		CO2	10	✓		
16		4	ผนังหมวดเทคโนโลยี		CO2	10	✓		
17	อาคาร 12 B ชั้น 2	1	ในตู้ ทางขึ้นชั้น 3		เคมีแห้ง	10	✓		
18		2	ในห้องเสาต้นขวา		CO2	10	✓		13.54



บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดักส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

สำนักงาน : 144/4-5 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร : (044)222191-2 , 222255 มือถือ (081)266-8859 โทรสาร (044)222455

ใบรายงานจุดตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

เลขที่ _____

ครั้งที่ _____ หน้าที่ 2

ชื่อลูกค้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อผู้ติดต่อ คุณ อู๋ไร 081-8791520 วันที่ 26 ม.ค. 66

ที่อยู่ เลขที่ 744 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลป่าไผ่เมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044-233069

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค					ผลตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
	สถานที่	จุดที่	จุดติดตั้งเครื่องดับเพลิง	หมายเลข ถัง	ชนิดเครื่อง ดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	ใช้งานได้		ใช้งานไม่ได้
19		3	ผนังหมวดหนังสืออ้างอิง		CO2	10	✓		13.48
20	อาคาร 12 B ชั้น 1	1	ในตู้ ทางขึ้นชั้น 2		เคมีแห้ง	10	✓		
21		2	ข้างคาร์เตอร์		CO2	10	✓		13.44
22		3	ในห้องมุมด้านหลัง		CO2	10	✓		12.9
23	อาคาร 12 C ชั้น 5	1	ในตู้ บันทางขึ้นชั้น 6		เคมีแห้ง	10	✓		
24		2	หน้าห้องประชุมรวมคณิศาน		CO2	10	✓		12.56
25	อาคาร 12 C ชั้น 4	1	ในตู้ บันทางขึ้นชั้น 5		เคมีแห้ง	10	✓		
26		2	หน้าห้องฝ่ายบริการทั่วไป		CO2	10	✓		13.25
27	อาคาร 12 C ชั้น 3	1	ในตู้ บันทางขึ้นชั้น 4		เคมีแห้ง	10	✓		
28		2	หน้าห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์		CO2	10	✓		12.9
29	อาคาร 12 C ชั้น 2	1	ในตู้ บันทางขึ้นชั้น 3		เคมีแห้ง	10	✓		
30		2	หน้าห้องประชุมคณบดีบริหาร		CO2	10	✓		13.3
31	อาคาร 12 C ชั้น 1	1	ผนังข้างลิฟท์		CO2	10	✓		
32		2	ในตู้ บัน ใต้ทางขึ้นชั้น 6		เคมีแห้ง	10	✓		